



**ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА**  
**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ДОНЕЦКА**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**«ШКОЛА № 87 ГОРОДА ДОНЕЦКА»**

ДНР 83024, город Донецк, Петровский район, улица Ревякина, дом 2, тел.: (062)203-44-38, e-mail: shkola087@mail.ru

от 21.02.2024г. № 73 /03-07

**ИНФОРМАЦИЯ**  
о выполнении мероприятий по пожарной безопасности  
МБОУ «ШКОЛА № 87 Г. ДОНЕЦКА»

Во исполнение Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 2/3, администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 87 Г. ДОНЕЦКА» сообщает, что:

Нарушение, указанное в Предписании	Принятые меры по устранению
Руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности	Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБОУ «ШКОЛА № 87 г. ДОНЕЦКА» в наличии. от 29.08.2023г. № 76
Допускаются к работе лица, не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности	На 2024 год разработан график обучения, заявка направлена в отдел образования администрации Петровского района г.Донецка
Руководитель не обеспечил на объекте защиты, знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»	Знаки пожарной безопасности в наличии
Руководитель организации не обеспечил наличие знаков безопасности, обозначающих пути эвакуации	В наличии
Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных фактором пожара	В наличии одноразовые маски в количестве 200 шт.
Отсутствие системы пожарной сигнализации	Заявка будет направлена в отдел образования администрации Петровского района г.Донецка
Здание не оборудовано на путях эвакуации аварийным (эвакуационным освещением)	В наличие ручные электрические фонари 3 шт., противогазы – 3 шт.
Не обеспечены ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 шт. на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара не менее 1 средства индивидуальной защиты на каждого дежурного	В наличие ручные электрические фонари 3 шт. В наличии одноразовые маски – 200 шт., противогазы – 3 шт.
Руководителем не организовано размещение планов эвакуации людей при пожаре на	План эвакуации при пожаре размещен в холле, в доступном, видимом месте

видных местах	
В лестничных клетках допущено размещение оборудования, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц	На лестничной клетке размещена батарея центрального отопления, подключенная к общей системе отопления здания
Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	Заявка будет в отдел образования администрации Петровского района г.Донецка
Пол на путях эвакуации выполнен из горючих материалов (линолеум)	Заявка на замену линолеума негорючими материалами будет направлена в отдел образования администрации Петровского района г.Донецка
Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек	Ширина эвакуационного выхода 1,35 м
Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБОУ «ШКОЛА № 87 г. ДОНЕЦКА» в наличии. от 29.08.2023г. № 76

Директор  
МБОУ «ШКОЛА № 87 Г. ДОНЕЦКА»



И.В. Супрун